

Libellé Installation	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Libellé Intervention	Date d'exécution du travail	Commentaire RI
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Pompe 2 en défaut	06/01/15	06/01/2015 16:17:13-NAVONE GUILHEM-Défaut court circuit. Remise en marche ok
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Défaut ventilation local technique	12/01/15	12/01/2015 16:22:51-NAVONE GUILHEM-Thermostat hs. Shunt. Prise d'intensité ok.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Nettoyage avec hydro bypass plein de limon	19/01/15	20/01/2015 11:06:41-NAVONE GUILHEM-Fait
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Nettoyage du trop plein du aux intempéries de fin 2014.	19/01/15	20/01/2015 11:06:48-MATHIEU GUILHEM-Nettoyage du tuyau sur environ 15 m 30 cm d'épaisseur de sable.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Defaut chauffage local cuve	21/01/15	22/01/2015 11:07:59-NAVONE GUILHEM-Thermostat hs. Shunt pour que ça marche
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Visite et test avec STR et STN	20/02/15	21/02/2015 16:23:42-NAVONE GUILHEM-Ok
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Essai	06/03/15	06/03/2015 14:28:13-LAYDET KEVIN-Perçage conduite pour mesure de debit d air
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Molette sofrel hs	10/03/15	10/03/2015 19:26:16-NAVONE GUILHEM-Bombe à contact. Test... idem molette ne marche pas
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Manoeuvre des vannes,nettoyage cuves avec SOMES,photos,entretien PR	07/04/15	07/04/2015 17:48:40- DUQUESNE CHRISTOPHE-Bâche 1 faite. Continuité à 13h
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT	Cuve 1		Nettoyage cuve 1 .ent somes.	07/04/15	07/04/2015 19:16:06- LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1. Mise en place hydrojecteur neuf.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Manoeuvre des vannes,nettoyage cuves avec SOMES,photos,entretien PR	08/04/15	08/04/2015 17:52:43- DUQUESNE CHRISTOPHE-Bâche 2 ok pris photos ok
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Manoeuvre des vannes,nettoyage cuves avec SOMES,photos,entretien PR	08/04/15	08/04/2015 10:30:43- LABEAUME THIERRY-Nettoyage cuve 1.changement hydrojecteur cuve1.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Manoeuvre des vannes,nettoyage cuves avec SOMES,photos,entretien PR	08/04/15	08/04/2015 17:53:10- LABEAUME THIERRY-Ouverture vannes cuve 2.controle fonctionnement.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Manoeuvre des vannes,nettoyage cuves avec SOMES,photos,entretien PR	09/04/15	09/04/2015 17:54:34- DUQUESNE CHRISTOPHE- Réparation palan nettoyage remise en auto pr automate
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Contrôle de la future implantation de la cuve désodorisation	14/04/15	14/04/2015 19:21:02-DEHOUC JEROME-Prise de mesure
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Remplacer 5 néons hs(4 dans local technique et un dans local élec)	07/05/15	07/05/2015 11:30:39-NAVONE GUILHEM-Fait
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Remplacement néons	07/05/15	07/05/2015 16:45:59- DUQUESNE CHRISTOPHE-Heure envoyer par guilhem 3h15
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Entretien poste transfo avec SPIE entre 14h et 17h30	19/05/15	19/05/2015 16:42:07- LABEAUME THIERRY-Demarrage GE.nettoyage poste transfo.taille des arbres.(passage camion Somes.)
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Nettoyage cellules transfo avec SPIE rdv à 8h	26/05/15	26/05/2015 18:11:16- LABEAUME THIERRY-Nettoyage poste transfo.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT	Bâtiment / Local	Local	Serrure porte cote cuve =HS.	28/05/15	28/05/2015 13:21:13- LABEAUME THIERRY- Remplacement serrure.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Arret marche pr visite 1200	05/06/15	05/06/2015 17:21:09- DUQUESNE CHRISTOPHE-4

Libellé Installation	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Libellé Intervention	Date d'exécution du travail	Commentaire RI
					vidanges 1/2 autonomie
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Depose	05/06/15	05/06/2015 17:21:43-LAYDET KEVIN-Depose centrale air
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Vérification	05/06/15	08/06/2015 17:16:25-LAYDET KEVIN-Verification alarme poire niveau d appel .ras
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Nettoyage cuve avec somes. Cuve 1 et cuve 2	08/06/15	08/06/2015 17:16:11-NAVONE GUILHEM-Fini
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			rdv 13h45,arrêt du PR pour un passage caméra 1200 vers 14h	11/06/15	11/06/2015 15:32:06-DUQUESNE CHRISTOPHE-2 arret marche ras
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Branchement ventilateur desodo.	23/06/15	25/06/2015 08:06:46-LABEAUME THIERRY-Modification elec pour branchement ventilateur desodo.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Pompe 2 en défaut	07/07/15	08/07/2015 08:06:14-NAVONE GUILHEM-Reset variateur. Il n'y a plus qu'un seul ventilateur de l'armoire électrique qui marche... urgent.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de polluants.	31/07/15	31/07/2015 11:06:04-MATHIEU GUILHEM-Installation d'une pieuvre.
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Récupérer les extincteurs	26/08/15	26/08/2015 14:40:59-NAVONE GUILHEM-Fait
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Dépannage modem sofrel plus modif prog	27/08/15	27/08/2015 18:11:02-NAVONE GUILHEM-A finir
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Rangement extincteur	28/08/15	28/08/2015 18:06:36-NAVONE GUILHEM-Recherche extincteur manquant. Pas trouvé
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			nettoyage cuves avec SOMES	28/09/15	28/09/2015 20:02:39-DUQUESNE CHRISTOPHE-Bache 2 ok
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			nettoyage cuves avec SOMES	29/09/15	30/09/2015 08:11:19-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait bache 1 inversion bache reinit de l api 3 fois
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Redémarrage poste suite nettoyage somes	29/09/15	29/09/2015 18:18:48-NAVONE GUILHEM-Ok
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT	Armoire de Commande	Armoire de Commande	Relais temporisé. Hs	16/10/15	17/10/2015 06:07:25-GATTOUSSI EDDY-Remplacement relais temporisé acquit default
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Coupure secteur	09/11/15	10/11/2015 09:06:14-DEHOUCHE JEROME-Coupure secteur liée à la maintenance du GE par Neoler
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Rdv 8h30 maintenance GE par Neoler	10/11/15	
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			nettoyage cuves avec SOMES	07/12/15	09/12/2015 18:01:36-NAVONE GUILHEM-Nettoyage fait
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Recup cle hydraulique.	08/12/15	
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Nettoyage cuves avec SOMES	10/12/15	10/12/2015 18:14:09-DUQUESNE CHRISTOPHE-Fait
MONTPELLIER - PR PONT TRINQUAT			Dégager la branche devant le portail	21/12/15	

Libellé Installation	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Libellé Intervention	Date d'exécution du travail	Commentaire RI
PEROLS - PR FAISSES			Verif	16/01/15	17/01/2015 10:13:21-LAYDET KEVIN-Manipulation vanne pour nettoyage
PEROLS - PR FAISSES			Nettoyage	19/01/15	20/01/2015 11:06:59-LAYDET KEVIN-Nettoyage arrivé et cuve 2 par somes.mise en place capot pour poire verif chaîne.
PEROLS - PR FAISSES			Nettoyage et amélioration	20/01/15	21/01/2015 11:07:14-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve 1 et pose de capot pour poires
PEROLS - PR FAISSES			Nutriox	29/01/15	29/01/2015 18:17:23-NAVONE GUILHEM-Envirpn 10 m3
PEROLS - PR FAISSES	Local	Local	Nettoyage local vanne	23/02/15	23/02/2015 14:16:53-DUQUESNE CHRISTOPHE-Vide cave ce bouche régulièrement
PEROLS - PR FAISSES			Remplacement surpresseur	23/02/15	24/02/2015 09:06:22-DUQUESNE CHRISTOPHE-Trois pompes
PEROLS - PR FAISSES	Canalisation / Tuyauterie	Canalisation	Clapets de decharges =HS	24/02/15	24/02/2015 19:21:06-LABEAUME THIERRY-Changement clapet de decharge p1/p2/p3+raccordement a la bache
PEROLS - PR FAISSES	Local	Local	Chambre de vannes.	25/02/15	25/02/2015 19:26:03-LABEAUME THIERRY-Nettoyage chambre de vanne suite probleme sur clapet de decharge.
PEROLS - PR FAISSES			dépannage injection chlorure ferrique	16/04/15	16/04/2015 13:04:03-GATTOUSSI EDDY-Ppes doseuses désamorcées. Aspiration pas lesté correctement. Ok
PEROLS - PR FAISSES			Livraison nutriox,remise en place palan à chaîne du hangar	21/04/15	21/04/2015 13:05:14-NAVONE GUILHEM-Environ 10 m3. Nettoyage crépine. Contrôle fonctionnement .
PEROLS - PR FAISSES			Defaut pompe 2	07/05/15	07/05/2015 18:16:27-NAVONE GUILHEM-Remise en route. Contrôle fonctionnement ok
PEROLS - PR FAISSES			Remettre palan à chaîne sur place	12/05/15	12/05/2015 17:50:11-LAYDET KEVIN-Ok
PEROLS - PR FAISSES			Mise en place flotteur crépine avec yara	02/06/15	02/06/2015 09:31:05-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
PEROLS - PR FAISSES			Nettoyage cuves	09/06/15	09/06/2015 16:51:06-LABEAUME THIERRY-Nettoyage des 3 cuves avec camion Somes.(sable).
PEROLS - PR FAISSES			mise en place et paramétrage thiobox	17/06/15	
PEROLS - PR FAISSES			Mise en place et paramétrage thiobox	18/06/15	
PEROLS - PR FAISSES			Livraison nutriox 13m3 environ	26/06/15	26/06/2015 13:16:15-NAVONE GUILHEM-Fait
PEROLS - PR FAISSES			Controle injection clo fer.	01/07/15	02/07/2015 08:06:03-LABEAUME THIERRY-Aspiration clo ferr pas conforme. Cuve presque vide. A revoir.
PEROLS - PR FAISSES			livraison 20T de chlorure ferrique	16/07/15	16/07/2015 17:07:12-NAVONE GUILHEM-Livraison environ 15m3
PEROLS - PR FAISSES			Livraison 25t de nutriox	24/07/15	
PEROLS - PR FAISSES	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	Réenclenchement	20/08/15	20/08/2015 18:16:04-LAYDET KEVIN-Lestage tuyau aspiration



Libellé Installation	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Libellé Intervention	Date d'exécution du travail	Commentaire RI
PEROLS - PR FENOUILLET			Verif	16/01/15	17/01/2015 10:13:22-LAYDET KEVIN-Manipulation vanne.
PEROLS - PR FENOUILLET			Nettoyage et amélioration	21/01/15	22/01/2015 11:07:51-LAYDET KEVIN-Nettoyage arrivé. Nettoyage cuve 2.pose capot protection pour poire.
PEROLS - PR FENOUILLET			Nettoyage et modification	22/01/15	23/01/2015 11:08:08-LAYDET KEVIN-Nettoyage cuve 1 avec somes et pose capot pour protection poires . changement poire niveau tres bas.
PEROLS - PR FENOUILLET			Nutriox	29/01/15	29/01/2015 18:17:24-NAVONE GUILHEM-Environ 7m3
PEROLS - PR FENOUILLET	Dispositif Anti-Bélier	Clapet Anti-Bélier	Clapuse.	19/02/15	20/02/2015 17:17:11-LABEAUME THIERRY-Mise en place vanne DN 150 + nettoyage de celle ci.
PEROLS - PR FENOUILLET	Pompe de Relèvement 3	Motopompe Submersible	Bloc protection phase 2 abîmé	26/02/15	26/02/2015 18:26:51-DUQUESNE CHRISTOPHE-Resserage connexion légère ras bornier ok sous capot protecteur controle station
PEROLS - PR FENOUILLET			Livraison nutriox 17.5 m3	20/03/15	26/03/2015 09:06:00-NAVONE GUILHEM-Livraison ok. Nettoyage crépines ok
PEROLS - PR FENOUILLET			Dépannage défaut agitateur 1,Contrôle injection pompe doseuse nutriox	16/04/15	16/04/2015 13:04:03-GATTOUSSI EDDY-Inject nutriox ok. Agitateur a démonter
PEROLS - PR FENOUILLET			Dépannage défaut agitateur 1,Contrôle injection pompe doseuse nutriox	16/04/15	20/04/2015 10:31:02-LAYDET KEVIN-Levage et nettoyage
PEROLS - PR FENOUILLET	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	Réenclenchement	20/04/15	22/04/2015 20:00:58-LAYDET KEVIN-Acquit minicas
PEROLS - PR FENOUILLET	Pompe de Relèvement 1	Motopompe Submersible	Réenclenchement	20/04/15	22/04/2015 20:01:04-LAYDET KEVIN-Acquit variateur en sécurité
PEROLS - PR FENOUILLET			Livraison nutriox,remise en place palan à chaîne du hangar	21/04/15	21/04/2015 13:05:13-NAVONE GUILHEM-Environ 7m3. Nettoyage crépines. Contrôle fonctionnement ok.
PEROLS - PR FENOUILLET	Cuve gauche	Cuve gauche	Livraison	30/04/15	04/05/2015 13:57:10-LAYDET KEVIN-Livraison 8 m3
PEROLS - PR FENOUILLET			Livraison nitrate de calcium	06/05/15	06/05/2015 17:58:46-LAYDET KEVIN-Ok 12 t
PEROLS - PR FENOUILLET			Réenclenchement	11/05/15	11/05/2015 13:16:16-LAYDET KEVIN-Verif ok nutriox
PEROLS - PR FENOUILLET			Réenclenchement	11/05/15	11/05/2015 13:16:17-LAYDET KEVIN-Verif ok
PEROLS - PR FENOUILLET			Problème d'H2s au Pr Pont Trinquat	11/05/15	12/05/2015 08:06:22-DEHOUCHE JEROME-Le débit de la pompe doseuse 1 est faible,mise sur arrêt et P2 en manuel 60l/h , demain il faudrav démonter les crépines
PEROLS - PR FENOUILLET			Livraison 12.5T d'abord au Booster et puis Fenouillet	12/05/15	12/05/2015 17:50:03-LAYDET KEVIN-Ok et nettoyage crepine d aspiration nutriox
PEROLS - PR FENOUILLET			Mise en place GE et entretien poste transfo avec SPIE entre 9h00 et 12h	20/05/15	20/05/2015 15:22:54-LABEAUME THIERRY-Probleme alim poste avec GE.=nettoyage poste transfo par etapes.=OK.
PEROLS - PR FENOUILLET	Cuve gauche	Cuve gauche	Nettoyage crépine	22/05/15	22/05/2015 16:15:01-GATTOUSSI EDDY-Aspiration bouchée
PEROLS - PR FENOUILLET			Depotage	04/06/15	

Libellé Installation	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Libellé Intervention	Date d'exécution du travail	Commentaire RI
PEROLS - PR FENOUILLET			ettoyage cuves,contrôle hydraulique cuve et pompes	10/06/15	10/06/2015 16:45:34-DUQUESNE CHRISTOPHE-Ok
PEROLS - PR FENOUILLET			Livraison nutriox 5m3 environ	26/06/15	26/06/2015 13:16:15-NAVONE GUILHEM-Fait
PEROLS - PR FENOUILLET			Dépanner info débordement sur Sofrel pour automate thiobox	06/07/15	06/07/2015 17:57:04-GATTOUSSI EDDY-Mise a jour logiciel impossible pas internet
PEROLS - PR FENOUILLET			Mise a jour softtools sur pc + commande rexel	07/07/15	07/07/2015 17:16:30-GATTOUSSI EDDY-Pb de lecture de config impossible
PEROLS - PR FENOUILLET			Livraison nutriox	24/07/15	
PEROLS - PR FENOUILLET			Réencenchement	24/07/15	25/07/2015 08:06:23-LAYDET KEVIN-Parametrage automate.
PEROLS - PR FENOUILLET			Installation d'une pieuvre dans le cadre d'une campagne de mesure de polluants.	31/07/15	31/07/2015 11:06:05-MATHIEU GUILHEM-Installation d'une pieuvre.
PEROLS - PR FENOUILLET	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	Réencenchement	07/08/15	08/08/2015 10:11:02-LAYDET KEVIN-Basculement sur pompe 1
PEROLS - PR FENOUILLET			Réencenchement p1 p3 probleme nph variateur	14/08/15	14/08/2015 18:16:18-LAYDET KEVIN-Faire des verif de fonctionnement
PEROLS - PR FENOUILLET			Nettoyage cuve fillasse	22/09/15	22/09/2015 18:11:56-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage difficile arrive beaucoup de chiffon. Cuve chiffon important 2 rotation camion
PEROLS - PR FENOUILLET	Pompe Doseuse 1	Electropompe à Membranes	Crepine aspiration pompe nutriox.	29/09/15	
PEROLS - PR FENOUILLET	Cuve gauche	Cuve gauche	Nettoyage crépine	14/10/15	15/10/2015 15:11:46-GATTOUSSI EDDY-Nettoyage crépine
PEROLS - PR FENOUILLET	Cuve droite	Cuve droite	Remplissage 23 t	22/10/15	22/10/2015 09:06:20-DUQUESNE CHRISTOPHE-Nettoyage crepine controle injection
PEROLS - PR FENOUILLET			Rdv à 9h00 pour Installation préleveurs avec GREG Tél 0629433580	30/11/15	01/12/2015 09:08:16-NAVONE GUILHEM-Fait
PEROLS - PR FENOUILLET			Relevé préleveur CEREG	03/12/15	03/12/2015 18:11:14-NAVONE GUILHEM-Fait
PEROLS - PR FENOUILLET			Niveau d'appel poire bassin 2	11/12/15	11/12/2015 15:11:57-DEHOUC JEROME-Contrôle démarrages pompes plus haut,sonde à revoir,cuves très sales et poire niv appel bassin 2 à relever,voir lors du nettoyage SOMES lundi
PEROLS - PR FENOUILLET	Armoire de Commande Réactifs	Armoire de Commande	Probleme niveau appel	11/12/15	12/12/2015 10:06:27-LABEAUME THIERRY-Reprise poire N appel cuve 2.fuite dans chambre de vanne.
PEROLS - PR FENOUILLET			Point pendant nettoyage cuves avec SOMES	14/12/15	15/12/2015 10:06:46-DEHOUC JEROME-Beaucoup de filasses dans cuve 1,nettoyage ch de vannes suite fuite soupapes de décharge avec Somes,perçage mur pour passage tuyaux purge soupapes,prise références sondes
PEROLS - PR FENOUILLET			Réencenchement	18/12/15	18/12/2015 19:16:11-GATTOUSSI EDDY-Prevoir dem agitateur pour controle cable

Libellé Installation	Libellé Emplacement	Libellé Equipement	Libellé Intervention	Date d'exécution du travail	Commentaire RI
PEROLS - PR FENOUILLET			Pb fonctionnement poste.	28/12/15	29/12/2015 11:06:33-NAVONE GUILHEM-Nettoyage poires. Les sondes ont des problèmes. Il faudra les changer
PEROLS - PR FENOUILLET			Démontage agitateur cuve 1	29/12/15	30/12/2015 16:24:50-NAVONE GUILHEM-Roulement hs